



Број: ВНД-61/15

Датум: 11.06.2015.године

XIV-1/1-ТТ/ДТ

**ПРЕДМЕТ: Набавка број ВНД-61/15 Испорука и уградња компресора у депоу „САВА“, 1ком.**

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Појашњење 4 за јавну набавку: **Испорука и уградња компресора у депоу „САВА“, 1ком., бр. ВНД-61/15.**

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник

## ПОЈАШЊЕЊЕ 4

**ПРЕДМЕТ: ИСПОРУКА И УГРАДЊА КОМПРЕСОРА У ДЕПОУ „САВА“, 1 КОМ.** (назив и ознака из општег речника набавке: 42123000 Компресори), ВНД-61/15

### ПИТАЊЕ

Поштовани,  
поводом Јавне набавке: ВНД 61/15, **Испорука и и уградња компресора у депоу "Сава", 1 ком,** а ради давања прецизне понуде, молимо Вас за одговоре на следећа питања:

1. Да ли се захтева компресор са завршним хладњаком или са уграђеним фриждерским сушачем ваздуха.

Наводи из тенд. документације: **"Компримовани ваздух треба да се у завршном хладњак у хлади до температуре потребне за оптимални рад алата** и прибора прикључених на резервоар ваздуха, као и да се кондензована водена пара из ваздуха одстрани и безбедно одведе ван постројења. **Комплет компресор са погонским електромотором, завршним хладњаком,** сигурносним уређајима и свим осталим прибором..." или **"Испорука стабилног вијчаног ваздухом хлађеног компресора, једностепеног са убризгавањем уља, са уграђеним фриждерским сушачем ваздуха,** комплет са електронском регулацијом рада, припремљеног за аутоматски рад, смештеног на базни рам у облози за заштиту од буке..."

2. Да ли је орман који се налази у компресорској станици, означен са "ROK", онај из кога треба да се напоји тражени компресор, с обзиром да се у тендерској документацији условљава напајање из ормана "4D ROK".

01.06.2015. смо извршили увид стања локације, и нисмо са сигурношћу могли да утврдимо, нити да добијемо конкретан одговор, да ли се односи на тај орман.

Наводи из тенд. документације: "Компресорска станица такође поседује електроенергетски прикључак са главне склопке 250 А из разводног ормана 4G ROK преко високоучинских осигурача 3 x 100 А. Кроз постојећи канал у дужини од 8m потребно је положити ниско напонски електроенергетски кабл PPOO 5x35mm<sup>2</sup> од ормара 4G ROK до електромотора компресора."

Због немогућности приступа наведеном каналу за полагање кабла, молимо одговор да ли се из исто ормана напајају још неки потрошачи, и по могућности ел. шему истог.

3. Молимо Вас за ел. шему компресора "FAGRAM" са постојећим изменама од оригиналног стања, с обзиром да је очигледно да су неке измене вршене. То нам је неопходно ради упаривања у аутоматски рад два различита компресора (како по годишту, тако и по начину управљања).

4. Молимо Вас да се испразни компресорска станица од набацаних делова (фотографије у прилогу е-маила) и још једном изврши увид у стање локације, како би могли да приступимо узимању тачних димензија и позиције прикључних тачака: одводног канала за ваздух, отвора за усис ваздуха ради обезбеђења његовог прочишћавања, канала за ел. инсталације ради мерења трасе за полагање (замену) напојног и командних каблова.

### ОДГОВОРИ

1. Захтева се компресор са уграђеним фриждерским сушачем ваздуха.

2. Нисконапонски кабл за напајање компресора полаже се у постојећи кабелски канал из разводног ормара 4G ROK који се налази у истој просторији где и компресор. У ормару су

уграђена три комада високоучинска осигурача 3 x 100 A за дотични кабл.

Из истог ормара напаја се са (друга) три комада високоучинска осигурача 3 x 100 A постојећи компресор Fagran NK 614.

3. Наручилац нема ажурирану шему разводног ормана, нити постојећег компресора Fagran. (постоји изворна шема разводног ормана из времена изградње депоа 1988.год. али је у међувремену вероватно било измена у њему по захтевима корисника.)
4. Компресорска станица од непотребних делова биће испражњена до суботе 13.06.2015. године до 7:00 часова.

**У складу са датим појашњењем биће урађено Обавештење о продужењу рока и измењена Конкурсна документација и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда и интернет страници Наручиоца.**

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

  
Данијела Терзић, референт за јавне набавке