

ПРЕДМЕТ: Појашњење 2

**АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА У СП
"НОВИ БЕОГРАД", број ВНР-144/15**

Мења се одговор на питање 3 из Појашњења 1, тако да измењен у целини гласи:


Питање 3:

ИИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ позиција 11 – Колики је СН за канализационе цеви?

Одговор:

1. Позицијом бр.11 предвидети пластичне канализационе цеви СН 8кН/м2.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Благица Пирковић, виши референт