

## Појашњење 2

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације: **АСФАЛТИРАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА У СП "НОВИ БЕОГРАД", број ВНР-144/15**

### **Питање :**

*Који тип мерача протока је предвиђен за мерење отпадних вода које се третирају у сепаратору масти и уља (механички, сензорски, магнетски, ултразвучни са LCD дисплејом и слично? Да ли је мерач са даљинским читавањем или локалним читавањем у шахту? Од одабраног типа мерача протока зависи његова цена и начин уградње. Који је опсег мерења протицаја? Које су димензије сахта предвиђене за смештај мерача протока?*

*- Каква је испусна грађевина предвиђена на излазу из сепаратора? Кишна канализација се улива у постојећи шахт у дворишту објекта.*

### **Одговор :**

Позицијом II/17 предвиђена је набавка и уградња електромагнетног мерача протока са сопственим извором напајања и са читавањем у шахти. Уградња, смештајни простор и опсег мерења све у складу са техничким условима и упутствима произвођача за одводњавање кишнице са паркинг простора који је предмет јавне набавке.

Такође овом позицијом предвиђена је набавка и уградња сепаратора ознаке 30/150, са коалесцентним филтером и екстерним BY-PASS-ом (са разделним окном у коме се контролише проток отпадне воде са усмеравањем количине воде до сепаратора, а проток већи од тог усмерава се према сабирном окну где се обједињује ток пречишћене воде из сепаратора и ток воде из BY-PASS-а према изливу). Излив је постојећи шахт канализационе мреже у комплексу.

Све остале параметре из ове позиције преузети од произвођача у складу са техничким условима и у складу са наменом ове опреме за предмет јавне набавке.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАКУ



Сашка Стошић, дипл. грађ. инж.

Pojašnjenje 3

**PREDMET:** Pojašnjenje konkursne dokumentacije: **ASFALTIRANJE PARKING PROSTORA U SP "NOVI BEOGRAD", broj VNR-144/15**

*Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:*

*1. Da li se kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla daje blanko sopstvena menica sa meničnim obezbeđenjem ili pismo o namerama poslovne banke, kojom banka iskazuje obavezu da će, po zaključenju ugovora, izdati Ponuđaču bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla?*

*2. Da li se kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku daje blanko sopstvena menica sa meničnim obezbeđenjem ili pismo o namerama poslovne banke, kojom banka iskazuje obavezu da će, na dan primopredaje radova, izdati Ponuđaču bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku?*

Odgovori:

1. Kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla dostavlja se pismo o namerama poslovne banke, kojom banka iskazuje obavezu da će, po zaključenju ugovora, izdati Ponuđaču bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.
2. Kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku dostavlja se pismo o namerama poslovne banke, kojom banka iskazuje obavezu da će, na dan primopredaje radova, izdati Ponuđaču bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

ZA KOMISIJU ZA JAVNU NABAVKU



Tatjana Trajković, dipl. pravnik