

**PREDMET:** Radovi na zameni otvorene ekspanzione posude u SP "Novi Beograd"

U vezi sa dodatnim uslovima pastavljenim u tenderskoj dokumentaciji br. VNR-266/15 imamo sledeća pitanja:

1. U vezi sa dovoljnim kadrovskim kapacitetom u tački br. 3 traži se zavarivač sa važećim sertifikatom o stručnoj osposobljenosti po standardu SRPS EN 287-1:2012 za odgovarajući postupak zavarivanja, međutim taj standard će biti na snazi još nekoliko meseci i potom će postati jedini važeći standard SRPS EN ISO 9606-1 koji mu je ovotn momentu ekvivalent, tako da naše pitanje glasi da li smatrate ove standarde ekvivalentnim, odnosno da li možemo da apliciramo sa standardom SRPS EN ISO 9606-1?

2 U vezi sa dovoljnim kadrovskim kapacitetom u tački br. 4 traži se "dokaz o radno angazovanom licu koje vrši vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva VT2 SRPS EN 473", međutim, taj standard je povučen 31.07.2013. godine i sada se primenjuje njemu ekvivalentan standard EN KSO 9712, nas zanima da li možemo da prilozimo radno angazovano lice koje poseduje vazecu licencu EN ISO 9712?


2. U vezi sa dovoljnim tehničkim kapacitetom traži se da firma koja učestvuje posduje važeće sertifikate ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001, kao i sertifikat SRPS EN ISO 3834-3, da li ovo znači da se na isti način kotira i firma koja ima potvrdu da je u postupku dobijanja pomenutih sertifikata ukoliko uz fotokopiju pomenute potvrde priloziti i fotokopiju potpisanog ugovora, posto to niste posebno naglasili?

4. U delu koji sa odnosi na referenc listu traži se da je ponudac izvodio radove iste ili slične predmetu javne nabavke, pa bismo Vas zamolili da pobliže odredite šta tačno podrazumevate pod sličnim?

#### ODGOVORI:

1. Da, može - varicoc može biti sertifikovan prema standardu SRPS EN ISO 9606-1, što je navedeno u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji.
2. Da, može, prihvatice se standard EN ISO 9712:2013.
3. Firma koja dostavlja ponudu mora imati važeće Sertifikate na dan podnošenja ponude za javnu nabavku, što znači da se neće uzvati fotokopije pomenutih potvrda i ugovora.
4. Što se tiče radova u referenc listi to se odnosi na mašinske radove na zameni otvorene/zatvorene ekspanzione posude, zameni sabirnika i razdelnika, delova instalacije centralnog grejanja i slične, što je i navedeno u izmenjenoj tehničkoj dokumentaciji.

ZA KOMISIJU

  
Blagica Birković, viši referent