



Датум: 12.12.2014.године

СМ/СМ

**ВНУ-188/14**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење 1 конкурсне документације за јавну набавку:  
**РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 10/0,52 KV У ИСПРАВЉАЧКИМ  
СТАНИЦАМА И 10/0,4 KV У ТРАФО СТАНИЦАМА** (назив и ознака из општег речника набавке:  
50532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора), **број ВНУ-188/14**

## ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

Поштовани,

У прилогу дописа, достављамо Вам појашњење 1 конкурсне документације,

**Ово појашњење 1 постаје саставни део конкурсне документације.**

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ  
ИНВЕСТИЦИЈЕ  
XIV  
БЕОГРАД  
Љепосавка Видовић, дипл.правник

Прилог : појашњење 1 конкурсне документације

Датум: 11.12.2014.године

**ПРЕДМЕТ: РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 10/0,52 KV У ИСПРАВЉАЧКИМ СТАНИЦАМА И 10/0,4 KV У ТРАФО СТАНИЦАМА** (назив и ознака из општег речника набавке: 50532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора), **број ВНУ-188/14**  
– појашњење 1


Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	Молимо Вас да нам као потенцијалном понуђачу омогућите обилазак трансформатора који ће се радионички радити, као и обилазак барем 6 трансформатора који су у најтежем стању како би смо могли стећи увид у њихово стање и према томе обликовати најреалнију понуду.	Потенцијални понуђачи могу извршити увид у трансформаторе за теренску ревизију и радионички ремонт, сваког радног дана од 08:00 до 14:00, у договору са одговорним лицем - контакт особом: Предраг Анђелић, Шеф сектора Електроенергетике, тел: 064/8802-167. Лице које буде вршило увид у предметне трансформаторе, је у обавези да достави овлашћење од стране фирме коју представља. Овлашћење предаје контакт особи.
2	У делу конкурсне документације технички услови као доказ тражите: -да поседујемо опрему и алате и уређаје, а онда наводите: - лабораторију за испитивање, - сушару, - кран, - моталицу за високи и ниски напон, - апарат за филтрирање трафо уља, - апарат за испитивање диелектричних карактеристика трафо уља. Према опису послова за ремонт у радионици и ревизију трансформатора на лицу места поседујемо комплетне машине, апарате, сушару, алате и уређаје за мерења и испитивања атестиране код одговарајућих институција. Питање је - шта Ви подразумевате под лабораторијом за испитивање сходно наведеном опису из ремонта трансформатора из тендерске документације?	Под лабораторијом за испитивање подразумева се лабораторија која је заведена у листи основних средстава понуђача, а која је између осталог опремљена и уређајима за испитивање енергетских трансформатора према стандарду СРПС ЕН 60076 што подразумева: мерење отпорности намотаја; мерење односа трансформације и проверавање фазног помераја; мерење напона кратког споја; мерење импедансе кратког споја и губитака у оптерећењу; мерење губитака и струје празног хода; диелектрична испитивања доведеним (страним) и индукованим напоном (подносиве вредности за назначене карактеристике трафоа).

Ово појашњење 1 чини саставни део Конкурсне документације ВНУ-188/14.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Предраг Анђелић, дипл.ел.инж.