



Датум: 08.05.2014.године  
СМ/СМ  
ВНР-39/14

**ПРЕДМЕТ:** појашњење 2 конкурсне документације за јавну набавку:  
**САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП "БЕОГРАД" – по партијама,**  
(назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – Радови на поправци  
крова), бр. ВНР-39/14

## ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

Поштовани,

У прилогу дописа, достављамо Вам појашњење 2 конкурсне документације,

**Ово појашњење 2 постаје саставни део конкурсне документације.**

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ  
ИНВЕСТИЦИЈЕ

  
  
Љепосавка Видовић, дипл.правник

Прилог : појашњење 2 конкурсне документације

Датум: 08.05.2014.године

**ПРЕДМЕТ: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП "БЕОГРАД" – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 45261910 – Радови на поправци крова), бр. ВНР-39/14 – појашњење 2**


Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	У конкурсној документацији на стр 15/48 за партију II наводи се да је уз доказ о поседовању скеле потребно доставити I пројекат са техничким описом I провером статичких утицаја за скелу поврине 500 m2 overen од стране овлашћене установе за испитивање материјала I конструкција. Овај доказ може да се достави када се скела постави на градилите ,тј у конкретном случају за кровове Изабрани понудјак који добије посао да ради ,тек када постави радну скелу може од овласцене установе да добије такво уверење. Наше питање је како уз понуду да доставимо горе наведени доказ када скела није постављена?	Тражени пројекат је документација коју произвођач скеле доставља купцу скеле приликом испоруке, као доказ носивости елемената конструкције скеле за стандардно оптерећење.

Ово појашњење 2 чини саставни део Конкурсне документације ВНР-39/14.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

  
Лјилјана Ковачић Савић,  
дипл.графј.инж.