



Датум: 23.05.2014.године
СМ/СМ
ВНУ-28/14

ПРЕДМЕТ: појашњење 5 конкурсне документације за јавну набавку:
ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА У СП "ЗЕМУН", број ВНУ-28/14

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5

Поштовани,

У прилогу дописа, достављамо Вам појашњење 5 конкурсне документације,

Ово појашњење 5 постаје саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник

Прилог : појашњење 5 конкурсне документације

Датум: 23.05.2014. године

ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА У СП "ЗЕМУН", број ВНУ-28/14 – појашњење 5

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
<p>PITANJE 1.. Molimo Vas da nam potvrdite sledeći obim geotehničkih istražnih radova:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 istražne bušotine od 10m (2x10m) izvedene mašinskom garniturom za bušenje prečnika bušotine od 131mm- Uzimanje tri neporemećena uzorka za laboratorijsku analizu <ul style="list-style-type: none">* opite granulometrijskog sastava, opite Aterberg-ovih granica konzistencije* opite specifične težine, opite zapreminske težine* opite određivanja prirodne vlažnosti opite direktnog smicanja* opite stišljivosti (edometerski opit)	<p>ОДГОВОР 1. Слажемо се са наведеним обимом истражних радова на основу којих ћете приликом израде Главних пројеката израчунати и приказати дозвољене напоне за фундарање објеката на тракастим темељима</p>
<p>PITANJE 2. Da li je dovoljno da geodetski snimak bude na nivou podloga za projektovanje?</p>	<p>ОДГОВОР 2. Да, довољно је да геодетски снимак буде на нивоу подлоге за пројектовање.</p>
<p>PITANJE 3. Da li projektom zaštite od požara, obuhvatiti I susednu traku za pranje pošto je reč o jednom celovitom objektu ?</p>	<p>ОДГОВОР 3. Не.</p>
<p>PITANJE 4. Da li postoji glavni projekat zaštite od požara za ceo kompleks ?</p>	<p>ОДГОВОР 4. Постоји план заштите од пожара за комплекс.</p>
<p>PITANJE 5. Da li postoji PP saglasnosti na objekat pumpe ?</p>	<p>ОДГОВОР 5. Објекат пумпе има одобрење за изградњу и решење о коришћењу и употреби бензинске станице са инсталацијама од 28.09.1966. год.</p>

Ово појашњење 5 чини саставни део Конкурсне документације ВНУ-28/14.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Љиљана Ковачић Савић, дипл.инж.грађ.