



JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „БЕОГРАД“

**Број: ВНР-150/14**

Датум: 16.09.2014. године  
XIV-1/1-ТТ/НП

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПОДЗЕМНОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА ЕНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ (ЛАКО ЛОЖ УЉЕ) ЗАПРЕМИНЕ 100 m<sup>3</sup> У СП "КОСМАЈ"**  
(назив и ознака из општег речника набавке: 51820000 - Услуге инсталирања резервоара),

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепојавка Видовић, дипл.правник

**Број: ВНР-150/14**

Датум: 16.09.2014. године

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПОДЗЕМНОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА ЕНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ (ЛАКО ЛОЖ УЉЕ) ЗАПРЕМИНЕ 100 м<sup>3</sup> У СП "КОСМАЈ"**  
(назив и ознака из општег речника набавке: 51820000 - Услуге инсталирања резервоара),

Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу који се односи на Технички опис предмета јавне набавке и образац понуде.

**Тачка А.2.**

*Демонтажа, утовар и одвоз цистерне на градску депонију. Пречник цистерне је 2,9m, а дужина је 15,6m. У цену урачунати и сечење цеви и одвајање постојећих веза. Демонтажу обављати пажљиво јер је потребно да у току извођења радова на демонтажи и каснијој монтажи, други резервоар буде у функцији.*

**А треба да пише:**

*Демонтажа, утовар и одвоз цистерне на откуп одпадних сировина. Пречник цистерне је 2,9m, а дужина је 15,6m. У цену урачунати и сечење цеви и одвајање постојећих веза. Демонтажу обављати пажљиво јер је потребно да у току извођења радова на демонтажи и каснијој монтажи, други резервоар буде у функцији.*

**Тачка А.6.**

*Дефектажа, сервис и поновна монтажа демонтираних зупчастих пумпи МЗТ Пумпи, филтер ДФМК 5, Тип НVP 3/2 MS,  
 $Q = 5 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $P = 3\text{bar}$   
 $H = 30\text{m}$   
 $N = 4 \text{ kW}$*

**А треба да пише:**

*Дефектажа, сервис и поновна монтажа демонтираних оправљених и исправних зупчастих пумпи МЗТ Пумпи, филтер ДФМК 5, Тип НVP 3/2 MS,  
 $Q = 5 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $P = 3\text{bar}$   
 $H = 30\text{m}$   
 $N = 4 \text{ Kw}$*

**Тачка А.9.**

*Испорука и монтажа жупчастих пумпи за мазут, МЗТ Пумпи филтер ДФМК 5 или одговарајуће, Тип НVP 3/2 MS,  
 $Q = 5\text{m}^3/\text{h}$   
 $P = 3\text{bar}$   
 $H = 30\text{m}$   
 $N = 4 \text{ kW}$*

*Прикључци су DN 40, комплет са трокраком славином ТНК 40, систем се састоји из два ел. пумпна агрегата, двоструког филтера тип ДФМК 5, плоснатих засуна и потребне арматуре на усисној и потисној страни агрегата.*

*Дати цену по комплету за сет.*

**А треба да пише:**

Испорука и монтажа жупчастих пумпи за мазут **уколико има оних које није било могуће поправити**, МЗТ Пумпи филтер ДФМК 5 или одговарајуће,

Тип HVP 3/2 MS,

$Q = 5\text{m}^3/\text{h}$

$P = 3\text{bar}$

$H = 30\text{m}$

$N = 4\text{ kW}$

Прикључци су DN 40, комплет са трокраком славином TNK 40, систем се састоји из два ел. пумпна агрегата, двоструког филтера тип ДФМК 5, пљоснатих засуна и потребне арматуре на усисној и потисној страни агрегата.

Дати цену по комплету за сет.

Сви остали делови конкурсне документације, број ВНР-150/14, остају непромењени.

**У складу са наведеном изменом, комплетно измењена Конкурсна документација (измене на странама 5,6,7, 33,35 и 36), ће бити објављена на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Драган Бусарчевић, дипл.саоб.инж.