



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНД-130/14

Датум: 08.09.2014. године

XIV-1/1-ТТ/МИ

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објекта – по партијама, бр. ВНД-130/14 - појашњење 2

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Милосавка Видовић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60; телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

Датум: 08.09.2014.године

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објекта – по партијама – по партијама – појашњење 2

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	1. За партију 23 – Трафои, ставка бр.3 недостаје информација о снази трансформатора.	Снага трафоа треба да буде 500W
2	2. За партију бр.15 -позиција 1- грејач 1500-2000W... за који уређај је овај грејач? -позиција 2- грејач за бојлер...снага грејача, за који бојлер? -позиција 10-прекидач електричне каљаве пећи од 2,5kW...опис и произвођач овог прекидача?	Позиција 1-грејач је за бојлер Позиција 2 – снага је 2000 W за бојлер од 80 литара Магнохром Позиција 10- 250VAC, макс.јачина струје 16А; Прекидач двополни, са 2 позиције; Димензије отвора за монтажу: 31x21мм
3	3. За партију 16 потребно је доставити: -позиција 14-прекидач GS 220V-0-380V trofazni -позиција 15-прекидач 250V 16A обичан -позиција 16-прекидач grebenasti GS 25A u kućištu -позиција 25-kutija razvodna OG monofazna nazidna -позиција 27-kutija razvodna OG trofazna nazidna -позиција 34-kutija utikačka III OG nazidna PVC -позиција 50-54-navlake PVC br.5 do br.9 -позиција 73-spojница 300 -позиција 77-rozetna samolepljiva sa dva ulaza	pozicija 14 – PREKIDAČ GS 220V-0-380V TROFAZNI- kat.oznaka GS 25-53U -pozicija 15 – PREKIDAČ 250V 16A OBIČAN- treba PREKIDAČ SVETLA 250V 16A UZIDNI -pozicija 16 – PREKIDAČ GREBENASTI GS 25A U KUĆIŠTU- kat.oznaka GS 25-10PK -pozicija 25 –KUTIJA RAZVODNA OG MONOFAZNA NAZIDNA- treba KUTIJA RAZVODNA OG SA 4 OTVORA PVC NAZIDNA - pozicija 27 –KUTIJA RAZVODNA OG TROFAZNA NAZIDNA- treba KUTIJA RAZVODNA OG SA 12 OTVORA NAZIDNA - pozicija 34 – KUTIJA UTIKAČKA III OG NAZIDNA PVC - treba KUTIJA UTIKAČKA TROFAZNA OG PVC NAZIDNA -pozicije 50-54 – NAVLAKE PVC br.5 do br.9- treba NAVLAKE PVC br.5 do br.9 za kabal 2.5mm -pozicija 73 – SPOJNICA 300- treba ZAVRSNA SPOJNICA 300, ovo je deo koji se koristi za telefonske kablove -pozicija 77 –ROZETNA SAMOLEPLJIVA SA DVA ULAZA- ovo je razvodna kutija za telefonske kablove
4	4. U vezi javne nabavke br.VND 30/14,partija 21,tražimo da se jasno definiše jedinica mere.Primer:za klingerit ne može da bude komad,ili je kg.ili tabla sa jasno definisanom dimenzijom table.	За све позиције у партији 21 од 1-12, 16,24-30,33-40,42-46,48,51 јединица мере је КГ.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Берислав Томић, дипл.електроинжењер