



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНУ-299/14

Датум: 27.01.2015. године



XIV-1/1-ТТ/МК

ПРЕДМЕТ: Јавни позив за набавку услуга: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара у ГСП Београд – по партијама, бр. ВНУ-299/14 – појашњење 2

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

 ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60: телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

ПРЕДМЕТ: Јавни позив за набавку услуга: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара у ГСП Београд – по партијама, бр. ВНУ-299/14 – појашњење 2

На основу захтева за разјашњењем добијеним од стране заинтересованог понуђача, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) достављамо Вам следеће одговоре:

Питање 1 :

Молимо да нам објасните одакле потреба за таквим условима и то накнадно на захтев неког од понуђача. Ако се зна да на објекту постоје јонизациони јављачи који нису и не могу бити враћени у функцију чему служи такав услов за понуђача. Било каква поправка јонизационих јављача који су стари преко 25 година је потпуни аматеризам и варање власника система. Такви јављачи се морају само демонтирати а овлашћена установа (нпр. Институт Винча) долази по њих специјалним возилом и односи их на трајно складиштење. За овако нешто је више него довољна потврда о положеној обуци за руковање Јонизационим детекторима а овлашћена установа за превоз и складиштење има све остале услове за руковање јонизационим изворима. Лиценцу за обављање радијационе делатности већ поседује Институт Винча са којим свако ко се бави уградњом и сервисом противпожарних система има уговор и сви ангажујемо Институт Винча за те послове јер НЕ ПОСТОЈИ алтернатива. Никада до сада ни ГСП а ни друге установе нису тражиле ову лиценцу. Наравно и ми би је извадили без проблема, али рок је минимум два месеца тако да изгледа да је ова измена врло лако урађена знајући вас као предузеће које је до сада врло ретко прихватало захтев за изменама и допунама.

На овај начин сте беспотребно свесно смањили листу могућих понуђача.

Зашто је потребно да поред Института и понуђачи морају да имају лиценцу за послове који се неће обављати (детектори стари преко 25 година се не сервисирају складиште се) ?

Одговор 1:

У складу са чланом 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези да као обавезан доказ који понуђачи у поступку јавне набавке морају испунити достави и важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Имајући у виду да Закон о заштити од од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије у члану 2. прописује да је забрањено обављање делатности са изворима јонизујућих зрачења физичким и правним лицима без претходно прибављеног одобрења односно – Лиценце коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, као и да се иста издаје правном лицу или предузетнику на основу испуњености услова из члана 29. и 30. истог закона, Наручилац је у обавези да је пропише у обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке.

Питање 2 :

Имајући у виду да сте на основу захтева неког од понуђача потпуно беспотребно закомпликовали услове и на основу непостојећих радова му дали предност прилоком учешћа на тендеру молимо да се у делу где сте навели да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке то јест Решење МУП-а да испуњава услове за обављање послова контролног испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву пожара, допуни услов и да се осим наведеног решења прихвата и Решење МУП-а да испуњава услове за обављање послова унапређења од пожара. Разлог је тај што од доношења новог закона, због непостојања подзаконских аката, већ 6 година није могуће добити Решење МУП-а да испуњава услове за обављање послова контролног испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву пожара а ПП инспекција, знајући ситуацију, прихвата оба решења док се не створе услови за издавање нових. Приликом прошле набавке, ваша стручна служба и Г-дин Тома Милошевић су писмено поставили питање МУП-у да ли се прихватају оба решења и добили су потврдан одговор. Зато сматрамо да је у циљу што веће конкуренције добро да се прихватају оба решења. На овај начин ће те повећати број могућих понуђача за разлику од онога што сте урадили првом изменом документације.

Молимо да се Решење МУП-а да испуњава услове за обављање послова унапређења од пожара прихвати као алтернатива Решењу МУП-а да испуњава услове за обављање послова контролног

испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву пожара.

Одговор 2:

Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара (Сл. Гласник РС бр.21/2012 од 21.03.2012.године) предвиђено је чл.21 да: „Привредна друштва (правна лица) која на дан ступања на снагу овог правилника поседују одговарајућа овлашћења за обављање послова унапређења заштите од пожара, дужна су да свој рад и пословања ускладе са одредбама овог правилника у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу". Обзиром да је од ступања на снагу Правилника протекло готово три године, сва правна лица која се баве наведеном делатношћу су била у обавези да прибаве Решење МУП-а за обављање послова унапређења заштите од пожара да усклади са одредбама истог.

Питање 3

У списку Заменљиви делови стабилне инсталације за дојаву пожара:

Сте између осталог навели и следећа два детектора:

Адресабилни аутоматски јављач пожара ФИ600

Адресабилни ручни јављач пожара ФИ 600

Ово нису Адресабилни детектори већ конвенционални па вас молимо да то појасните

Одговор 3:

И у техничкој спецификацији по претходно спроведеном поступку јавне набавке услуга Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара, били су садржани наведени детектори са истим називима и ознакама, за које је ГСП као Наручилац закључио Уговор о јавној набавци број 13602 од 15.11.2013.године са привредним друштвом «ТАК»д.о.о. из Београда, који и тренутно врши испитивање и сервисирање стабилних инсталација за дојаву пожара, па узимајући у обзир наведено чињенично стање и чињеницу да за исте детекторе већ вршите услугу, по још увек важећем уговору сама трамо да су вам познати и услови и начин рада истих.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

T. Milošević

Томислав Милошевић

Београд

28.01.2015 *M*