



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНД-283/14

Датум: 13.02.2015. године

XIV-1/1-ТТ/МИ

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објеката – по партијама, бр. ВНД-283/14 - појашњење 11

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Лепосавка Видовић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански факс 60; телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун: 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

Одговор:

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објеката – по партијама – појашњење 10

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање понуђача:

Partija 4. Bužiri

Р.бр.позиција	ПИТАЊЕ		ОДГОВОР
Позиција:8,15,41,42	Da li se misli na PVC bužire?		Traže se gumeni bužiri koji se koriste kao mehanička zaštita kablova
	Koji pritisak treba da izdrže?		
	Za koju su temperaturu predviđeni?		
	Koja im je namena? Da li kroz njih prolazi vazduh (gas) ili fluid i koji?		
	Koja je debljina zida ovih bužira?		
Позиција :21,22,23,24,25,28,35	Da li se umesti traženih dimenzija kao adekvatne mogu ponuditi sledeće dimenzije:	Poz 21: Umesto dimenzije 1,6/0,8 dimenzija 1,5/0,75	Mogu da se nude i termobužiri u dimenzijama 1,5/0,75 2,5/1,25 3,0/1,5 5,0/2,5 6,0/3,0 12,0/6,0 10,5/5,0
		Poz 22: Umesto dimenzije 2,4/1,2 dimenzija 2,5/1,25	
		Pozicija 23: Umesto dimenzije 3,2/1,6 dimenzija 3,0/1,5	
		Poz 24: Umesto dimenzija 4,8/2,4 dimenzija 5,0/2,5	
		Poz 25: Umesto dimenzije 6,4/3,2 dimenzija 6,0/3,0	
		Pozicija 28: Umesto dimenzije 12,7/6,4 dimenzija 12,0/6,0	

		Pozicija 37: Umesto dimenzija 9,5/4,8 dimenzija 10,0/5,0	
Pozicija 9,10	Da li se pomenute dimenzije odnose na spoljni ili unutrašnji prečnik?		Dimenzije se odnose na unutrašnji prečnik

Pitanja vezana za partiju 10) Izolacione trake

Pozicija 1	Da li se umesto tražene 30 mm može ponuditi standardna dimenzija 38mm?	Može da se nudi izolaciona samolepljiva keper traka širine 38mm
Pozicija 2	Da li se umesto tražene dimenzije 20 mm može ponuditi standardna dimenzija 19mm?	Može da se nudi izolaciona samolepljiva keper traka širine 19mm
Pozicija 3	Da li za ovu poziciju može da se ponudi kao zamena ista roba kao i za poziciju br.2?	Može da se nudi izolaciona samolepljiva keper traka širine 19mm

SAGLASAN
 J. Bobinac
 13.02.2015.

ПРЕДЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Томић Берислав, дипл. електро инжењер