



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНД-165/14

Датум: 24.09.2014. године

XIV-1/1-ТТ/НП

ПРЕДМЕТ: Опрема за централно грејање – по партијама, бр. ВНД-165/14 - појашњење 3

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник

ПРЕДМЕТ: Опрема за централно грејање – по партијама, бр. ВНД-165/14 - појашњење 3

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	Поштовани сарадници, За партију 17 тражи се пумпа IPL 65/130-0.37/4. Према нашим сазнањима која смо добили од произвођача Wilo не постоји наведена каталожна ознака.Молим да проверите да није у питању IPL 65/120-0.37/4.	Ознака типа пумпе наведене за партију 17 је преписана са идентификационе плочице пумпе која је уграђена у нашу инсталацију грејања и као таква је наведена у конкурсној документацији. Као потврду наведеног, у прилогу достављамо фотографију идентификационе плочице на којој је написан тип пумпе.

Прилог: Фотографија идентификационе плочице на којој је написан тип пумпе.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ



Владимир Штета , дипл.маш.инжењер



Typ IPL65/130-0,37/4
Art-No. 2044165/1002

P_2 0,37 kW	n 1450 min ⁻¹	U230/400 V
T max. °C	PN 10	50 Hz

Made by Wilo
WLO SE, Nonnarchenstr. 100, 44263 Dortmund, Germany

Ser.-No 50178713/0001

WILO

CE